



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. КРАСНОЯРСКУ

пр. Мира, 68, г. Красноярск, 660049
Телефон/факс: 8(391)275-16-45
E-mail: ais@mchskrsk.ru

Исполняющему обязанности
директора КГБУ СО
«Дом - интернат «Родник»
Стариковой Е.И.

ул. Шевченко, 68а
г. Красноярск, 660092

21.12.2022 № 462372-9-281

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения

«21» декабря 2022 г.

г. Красноярск
(город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Ликай Наталья Витальевна,
(указывается должность государственного инспектора, рассматривавшего дело)
при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении №1039 от «08» декабря
2022 г., возбужденного государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору
Ликай Н.В. в отношении исполняющего обязанности директора КГБУ СО «КЦСОН «Родник»
Стариковой Елены Ивановны

(указывается наименование юридического лица, должностного лица или гражданина)

установил причины административных правонарушений и условия, способствовавшие их совершению, а именно:

На основании ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 02.11.2022 № 925, подписанным главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Ивановым К.Г. в период с 10 часов 00 мин. 08.11.2022 до 12 часов 00 мин. 18.11.2022 проведена плановая выездная проверка в связи с наступлением сроков проведения контрольного (надзорного) мероприятия № 24220061000200942795, включенного в план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год № 2022043544 на территории, в здании и помещениях дома - интерната КГБУ СО «Дом - интернат «Родник», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Шевченко, 68а.

Протоколом № 1039 от «08» декабря 2022 года об административном правонарушении в 12 ч. 00 мин. «18» ноября 2022 года непосредственно выявил нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г., Приказа МЧС России от 19.03.2020 года № 194 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (СП 1.13130.2020), Приказа МЧС России от 21 февраля 2013 г. N 116 Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (СП СП 7.13130.2013), ГОСТ Р 59638-



2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», ГОСТ 34442-2018 «Лифты. Пожарная безопасность» на территории, в здании и помещениях КГБУ СО «Дом - интернат «Родник», расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Шевченко, 68а, а именно:

- допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в коридоре пятого этажа отделения социальной гостиницы, п. 35 (а) Правил противопожарного режима в РФ;

- допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в комнате 532; п. 35 (а) Правил противопожарного режима в РФ;

- допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в коридоре четвертого этажа отделения пансионата; п. 35 (а) Правил противопожарного режима в РФ;

- допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в комнате 202; п. 35 (а) Правил противопожарного режима в РФ;

- допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в комнате 107; п. 35 (а) Правил противопожарного режима в РФ;

- допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в помещении бельевой на втором этаже здания; п. 35 (а) Правил противопожарного режима в РФ;

- допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в помещении склада № 5 на первом этаже здания; п. 35 (а) Правил противопожарного режима в РФ;

- допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в помещении цеха для обработки яиц в столовой; п. 35 (а) Правил противопожарного режима в РФ;

- допускается эксплуатация поврежденной розетки в комнате 206, п. 35 (б) Правил противопожарного режима в РФ;

- допускается эксплуатация поврежденной розетки в комнате 208; п. 35 (б) Правил противопожарного режима в РФ;

- допускается фиксация самозакрывающихся дверей, отделяющих общие поэтажные коридоры от лестничных клеток здания; п. 27 (г) Правил противопожарного режима в РФ;

- вторая створка дверей, разделяющих коридор пятого этажа отделения пансионата не оборудованы приспособлениями для самозакрывания; п. 24 Правил противопожарного режима в РФ;

- вторая створка дверей, разделяющих коридор первого этажа отделения пансионата не оборудованы приспособлениями для самозакрывания; п. 24 Правил противопожарного режима в РФ;

- двери, разделяющих коридор второго этажа отделения социальной гостиницы не оборудованы приспособлениями для самозакрывания; п. 24 Правил противопожарного режима в РФ;

- замок на дверях, разделяющих коридор пятого этажа отделения пансионата не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа; п. 26 Правил противопожарного режима в РФ;

- замки на дверях эвакуационного выхода (центральный вход в здание), не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа; п. 26 Правил противопожарного режима в РФ;

- огнетушители, размещенные в складских помещениях дома-интерната расположены вне специальных подставках из негорючих материалов, исключающих их падение или опрокидывание; п. 409 Правил противопожарного режима в РФ;

- не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений кровле лестничных клеток с западной и восточной стороны здания с составлением соответствующих протоколов испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, которые надлежит проводить не реже 1 раза в 5 лет; п. 17 Правил противопожарного режима в РФ;

- в комнатах дома-интерната (отделения пансионата и социальной гостиницы) не вывешены планы эвакуации на случай пожара п. 84 Правил противопожарного режима в РФ;

- не организованы работы по ремонту и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а именно: персональные устройства оповещения о пожаре со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения находятся в неработоспособном состоянии; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, ч. 12 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ;

- не обеспечены предусмотренные проектной документацией мероприятия, направленные на обеспечение безопасности при пожаре маломобильных групп населения, а именно: предоставление услуг для инвалидов групп МЗ (инвалиды и другие маломобильные граждане, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, трости), инвалиды на протезах) и М4 (инвалиды и другие маломобильные граждане, передвигающиеся на креслах-колясках) осуществляется на верхних этажах здания; ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, табл. 20, 21 СП 1.13130.2020;

- не организованы работы по ремонту и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а именно: аккумуляторная батарея «РИП-12» расположенная на 1 этаже в помещении поста охраны имеет коррозию на клеммах, и напряжение менее нормативного значения 13,26 В (фактическое 0 В); п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. Б.2.27 ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- не организованы работы по ремонту и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а именно: при сработке дымовых пожарных извещателей, расположенные в кабинете директора, не сработала система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, т.е. находится в неработоспособном состоянии п. 54 Правил противопожарного режима в РФ;

- не организованы работы по ремонту и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а именно: в результате имитации нарушения исправности связи путем демонтажа дымового пожарного извещателя (шлейф № 28) не сработала система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ;

- не организованы работы по ремонту и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а именно: в результате проверки автоматического контроля ППУ целостности линии связи с пожарными оповещателями путем демонтажа/обрыва речевого оповещателя, расположенного в холле 1 этажа, на управляющих приборах СОУЭ изменений нет; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ.

(указывается место совершения административного правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены и существо правонарушения)

Невыполнение указанных требований стало возможным: из-за отсутствия должного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

На основании статьи 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной

ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В случае непредставления информации о рассмотрении данного представления по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внес:

Государственный инспектор

г. Красноярска по пожарному надзору

Ликай Н.В.



(подпись лица, вынесшего постановление)

Представление получил _____
(указывается должность, Ф.И.О.)

«__» _____ 2022г.

(_____)
(подпись)

Номер «телефона доверия»:

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно).